

Per. Ind. Termotecnico
De Nuzzo Alessandro
 Via Lambro, 36 - 20090 Opera (MI)


Committente:

ITALGAS S.p.A.
 Via Avezzana, 30 - 20100 Milano

Circuiti di ritorno

ELENCO COMPONENTI

- 1-valvola di intercettazione manuale
- 2-valvola di intercettazione combustibile
- 3-giunto antivibrante
- G1-G2 Generatore SEVESO mod. STQ/AR 640
- VE1-Vaso CALEFFI serie 556080 lt.80
- VE2-Vaso CALEFFI serie 556080 lt.80
- VE3-Vaso CALEFFI serie 556300 lt.300
- VE4-Vaso CALEFFI serie 556300 lt.300
- VS1,VS2,VS3-Caleffi mod. 527535 3,5 bar 3/4"x1"
- VS4,VS5,VS6-Caleffi mod. 527535 3,5 bar 3/4"x1"



VE4
R ≥ 1,50i

getto:

**SCHEMA I.S.P.E.S.L.
IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO**

Timbro e firma:

