

Spettabile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MILANO
Ufficio Prevenzione Incendi
C.a. Ing Elvio PORCEDDA

Milano, 09-06-2010

NORD/SUOP - SA

Protocollo: 10160DEF0203

Oggetto:Pratica n.52818 - Rilascio CPI Via Avezzana 30 MILANO

In relazione alla pratica in oggetto, ed alla Vostra Prot.0029676 del 29/05/2009, in allegato alla presente inoltriamo la documentazione in seguito riportata, attestante l'avvenuta esecuzione delle attività da noi effettuate, e da Voi richieste con la citata comunicazione, al fine di completare le pratiche per il rilascio della Certificazione Prevenzione Incendi all'immobile di nostra proprietà situato in Via Avezzana 30 Milano

- 1) Dimensionamento della rete di idranti ai sensi della UNI 10779 - Dichiarazione di conformità - Relazione collaudo rete idranti;
- 2) Valutazione del rischio di incendio ai sensi del D.M. 10 Marzo 1998 (allegato DVR al punto 7);
- 3) Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera mod. PIN.3 ;
- 4) Certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto mod. PIN.3;
- 5) Verifica dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici magg. 35 KWatt biennio 2009 - 2010 rilasciato dal Comune di Milano;
- 6) Dichiarazione di avvenuta esecuzione del posizionamento segnaletica di sicurezza;
- 7) Piano di Emergenza -Milano - Via Avezzana 30 - lettere di designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di gestione dell'emergenza - Documento valutazione Rischi (DVR).

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti necessari e con la presente, porgiamo distinti saluti

SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS p.A.
DISTRETTO NORD
Il Responsabile
Ing. Orazio Fabio Leone





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MILANO
Ufficio Prevenzione Incendi

Milano,

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-MI

Al SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS -
RESP. MONDINIO MARCO

Prot. n°

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0029676 del 29/05/2009

VIA AVEZZANA
20100 MILANO

Allegati

537|032101.01.05.05. Insediamenti di servizi

Risposta al foglio del

Al Sig. Sindaco del Comune di

Div.

Sez.

N°

MILANO

← e-mail

Oggetto:

Sopralluogo DINIEGO CPI

**Pratica VV.F. n° 52818, Ditta SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS
VIA AVEZZANA SN 0000020100 MILANO**

Istanza di : Sopralluogo per il rilascio del CPI

del : 07.04.2009 prot. 19264/09

Attività del DM 16/02/1982 n°88 58 91

L'Incaricato del Procedimento: ING. PORCEDDA ELVIO

Con riferimento alla domanda presentata da codesta Ditta intesa ad ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi, visto l'esito del sopralluogo effettuato dal Responsabile dell'istruttoria, si trasmette in allegato l'adozione del provvedimento in esso contenuto.

Si da notizia di quanto sopra ai sensi della Legge 469/61, Legge 966/65, D.P.R. 577/82, D.P.R. 37/98, al Sig. Sindaco del Comune in indirizzo per il prosieguo di competenza ai fini della licenza d'esercizio (Art.2 lettera "e" Legge 469/61 e art. 2 Legge 818/84) e ai sensi dell'art.54 del D.L.vo 18/08/2000 n°267.

Il presente atto è soggetto agli articoli 2 e 21 della Legge n° 1034/71 e agli articoli 8 e 9 del D.P.R. n°1 199/71.



IL COMANDANTE PROVINCIALE
DOTT. ING. DANTE PELLICANO



Ministero dell'Interno

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE DI MILANO
Ufficio Prevenzione Incendi

Milano, li

OGGETTO: Parere contrario al rilascio del C.P.I.

Pratica VVF: n° 5218

Ditta: SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS – Via Avezzana, 30 Milano

Attività n. 88, 58, 91 di cui all'elenco del D.M. 16.02.82

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n°37 del 12/01/98, è stato effettuato, ai fini solo della prevenzione incendi, su richiesta del titolare, un sopralluogo, in data 18.05.09, presso l'attività menzionata in oggetto a seguito del quale, sono state riscontrate delle non conformità rispetto alle norme ed ai criteri di sicurezza antincendio. Occorre pertanto negli stretti tempi tecnici:

1. Realizzare un idoneo impianto di estinzione degli incendi ad idranti a servizio del magazzino secondo la norma UNI 10779 e produrre ad opera realizzata una certificazione tecnica di conformità ai sensi del D.M. 04.05.98.
2. Effettuare il calcolo del carico di incendio presente nel magazzino secondo i criteri indicati dal D.M. 09.03.07.
3. Produrre certificazione di resistenza al fuoco delle strutture portanti e di separazione inerenti gli edifici di cui si compone l'attività utilizzando gli appositi modelli predisposti in allegato alla Lettera circolare M.I. n. P130/4101 del 31.01.01 e ss.mm.ii.
4. Produrre una certificazione di efficienza e idoneità dell'impianto di illuminazione di sicurezza.
5. Produrre certificazione di efficienza e funzionalità dell'impianto termico a gas relativo alla centrale termica.
6. Completare il posizionamento di idonea segnaletica di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 493/96.
7. Render conto degli avvenuti adempimenti da espletare in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e degli obblighi connessi alla gestione delle emergenze ed alla lotta antincendio ai sensi del D.M. 10.03.98.

Quanto sopra premesso questo Comando, per quanto di sua competenza, non può rilasciare il Certificato di Prevenzione Incendi.

Il legale rappresentante della ditta menzionata in oggetto dovrà, negli stretti tempi tecnici, eseguire i lavori ed ottemperare alle prescrizioni atti alla regolarizzazione dell'attività in questione e riattivare le procedure previste dagli art. 2 e 3 del D.P.R. 37/98 secondo le modalità dettate dal D.M. 04.05.98.

L'incaricato del procedimento

Ing. Elvio PORCEDDA



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-MI

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0029676 del 29/05/2009

537/032101.01.05.05. Insediamenti di servizi