

ANAGRAFICA EDIFICIO

Comune: COLLERETTO GIACOSA
 Indirizzo: Via Ribes , 3
 NCEU: f. 6 n. 159 sub.
 Piano: n 0 N 1
 Progettista:
 Direttore dei Lavori:
 Costruttore:

DATI GENERALI

Destinazione d'uso: E2
 Anno di costruzione/ultima ristrutturazione: 1994
 Tipologia edificio: Capannone isolato
 Volume lordo riscaldato (m³): 2108,18
 Superficie disperdente totale (m²): 1530,66
 Fattore di forma S/V (m⁻¹): 0,7261
 Trasmittanza media superfici opache (W/m²k): 0,28
 Trasmittanza media superfici trasparenti(W/m²k): 3,5
 Zona climatica e Gradi Giorno: E / 2779
 Superficie utile Su (m²): 509,74
 Tipologia impianto di riscaldamento: Autonomo
 Fonte energetica per riscaldamento: Gas naturale
 Fonte energetica per acqua calda sanitaria: Gas naturale

FOTO



INDICI DI FABBISOGNO DELL'EDIFICIO

Fabbisogno di energia termica utile ideale = 26.05 kWh/m³




limite di legge 19,8107 kWh/m³

Fabbisogno di energia termica primaria per acqua calda sanitaria = 0,6 kWh/m³



CLASSE ENERGETICA

Basso consumo



Alto consumo

Indice prest. energ. globale: 29,98 kWh/m³

Quota di energia coperta da fonti rinnovabili: 0 %

EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA

ETTARI DI BOSCO = 0,12897 Ha



RACCOMANDAZIONI

SISTEMA	INTERVENTO	PRIORITA'	TEMPO DI RITORNO
EDIFICIO	Sostituzione serramenti con valori Uw <1,8	ALTA	10
	Coibentazione stutture di copertura	MEDIA	6
	Coibentazione solaio vs scantinato non riscaldato	MEDIA	6
IMPIANTO			

Sez. A
 Architetto
DANIELA DEMARTINI
 N° 868

N. certificato: 2011 101941 0025 B1 Scadenza: 04/10/2021

Handwritten signature of Daniela Demartini

ULTERIORI INFORMAZIONI ENERGETICHE

N. certificato: 2011 101941 0025

B1

Classe energetica globale nazionale dell'edificio	B
Prestazione energetica raggiungibile	6,66 kWh/m3
Indice di prestazione energetica riscaldamento nazionale	29,53 kWh/m3
Limite normativo nazionale per il riscaldamento	24,69 kWh/m3
Qualità termica estiva edificio (D.M. 26/06/2009)	V
Rendimento medio globale stagionale dell'impianto di riscaldamento	0,882
Limite normativo regionale impianto termico (D.G.R. 46-11968)	0,8309
Coefficiente di prestazione della pompa di calore (se installata)	
Limite normativo per prestazione energetica della pompa di calore (se installata)	

ULTERIORI INFORMAZIONI

Motivazione di rilascio del presente attestato: Passaggio di proprietà

Data titolo abilitativo a costruire/ristrutturare:

Rispetto degli obblighi normativi in campo energetico ()

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto certificatore DANIELA DEMARTINI, nato a CASALE MONFERRATO (ALESSANDRIA) il 09/08/1973 residente a CASALE MONFERRATO (ALESSANDRIA) CF DMRDNL73M49B885J ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio oggetto della presente certificazione o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici pubblici o di uso pubblico, di operare in nome e per conto dell'ente pubblico ovvero dell'organismo di diritto pubblico proprietario dell'edificio oggetto del presente attestato di certificazione energetica e di agire per le finalità istituzionali proprie di tali enti ed organismi.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di dati personali".

 Li Alessandria il 04/10/2011

Firma digitale del Certificatore

DANIELA DEMARTINI N. 101941





Ricevuta Codici ACE

Buongiorno, con la presente si attesta che il certificato 2011 101941 0025 firmato digitalmente da DANIELA DEMARTINI è stato correttamente ricevuto dal SICEE in data 05/10/2011

Ing. Stefania Crotta
REGIONE PIEMONTE
Direzione Innovazione,
Ricerca e Università'
Settore politiche
energetiche
Torino



Daniela Demartini